

PID: 12101000
CID: CN.G00076

Heakskiidu sertifikaat

Akrediteeritud sertifitseerimisasutus IMQ tõendab, et

(Akrediteering Nr 0051 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=search.nb&refe_cd=EPOS_43373, tõlkija viide)

INIM ELECTRONICS SRL
Asukohaga VIA FOSSO ANTICO 63076 MONTEPRANDONE AP
Omab õigust kasutada IMQ süsteemi ohutuse märki



järgmisel tootel

Tulekahju häiresüsteemi juhtimise ja näiduseadmel
(Mudel SmartLine 020-4)

See sertifikaat vastab IMQ Toote sertifitseerimise tingimustele ja reeglitele, millised on ära toodud sertifikaadi lisas siin kirjas olevale tootele.

Väljastatud:
2007-06-05

Täiendatud
2011-10-24

Asendatud
2007-06-05

Allkiri

IMQ S.p.A

Heakskiidu sertifikaadi lisa

Väljastatud : 2007-06-05

Täiendatud : 2011-10-24

Asendatud : 2007-06-05

Toode
Tulekahju häiresüsteemi juhtimise ja näiduseade

Litsentsi omanik

Märk

INIM ELECTRONICS SRL
Asukohaga VIA FOSSO ANTICO
63076 MONTEPRANONE



IMQ
turvasüsteem

Tootja

PL.G00ST C02337357 63076 MONTEPRANDOME AP Italy
Sertifikaadi koopia on saadaval tootja juures nagu näidatud selles dokumendis eespool

Standardid

EN 54-2:1997

EN 54-4:1997+A1:2002

EN 60950-1:2001

Toode vastab L.V.D. 2006/95/EC vajalikele nõuetele

Katseprotokoll

12LH00052

Tehnilised andmed:

Seeria

SmartLine

Toitepinge

230V ~

Toitevoolu sagedus

50/60 Hz

Voolutarve

0.5A

Töötemperatuur

-5°C / +40° C

Väljundpinge välistele seadmetele

27.6 V –

Lubatud voolu koormus väljundis

1.4 A

Sisendid

20 tsooni

Maksimaalne detektorite arv

512

Artiklid (detailselt)

Kaubamärk

inim ELECTRONICS

Mudel

SmartLine020-4

Kaitstus elektrilöögi vastu

klass I

Tüüp ja maksimaalne akude mahtuvus

2x7 Ah –12V

Täiendavad tehnilised näitajad

vaata lisa täiendavate kirjeldustega

Täiendav teave

SmartLine 020 –4 juhtimis- ja näiduseadme konfiguratsioon:

Juhtimise ja näiduseade koosnen plastik ja metallkastist, millesse on paigaldatud järgmised osad:

- Nr. 1 Emaplaat (kood IN019-R1)
- Nr. 1 8 tsooniga konventsionaalne laiendusmoodul (kood IN020-RO- võimaliku variandina, maksimaalselt 2 laiendit)
- Nr. 2 Impulsstoiteplokk kaubamärgiga inim ELECTRONICS, tüüp IPS24040
- Nr. 3 Akupatareid 2x12V- 7Ah

Konfigureeritud süsteemile pakutakse järgmisi väliseid seadmeid

- LCD korduspaneel tüüp SmartLetUSE/LCD (võimalus kuni 4 korduspaneeli süsteemi kohta)

Tarkvara

- Riistvara identifitseerimine: Renesas, R5F21258SNFP
- Tarkvara identifitseerimine:FWINIOSLINE 1.00

Sertifitseerimise nõuded

- punkt 7.8- EN54-2- Väljundid tulekaju häireseadmetele
- punkt 7.9- EN54-2- Väljund tulekahju häire tsooniseadmetele
- punkt 7.11- EN54-2- Väljundite ajalised viited
- punkt 7.12- EN54-2- sündmuste koos detekteerimine
- punkt 10 - EN54-2 – Testimise tingimused

Komponentide nimekiri

Vaata juurde kuuluvat lisa

Väljastatud: 2007-06-06

Täiendatud:

Asendatud:

Litsentsitasu

SN.H00002 EMI.121000.DA2N

INQ poolt litsenseeritud mudelid- keskseade –1210- Keskprotsessor ja abiseadmed

Allkiri

IMQ S.p.A.